

Baugruppe NBA1

Netz- und Batterieauswertung

Über die Baugruppe NBA1 werden die Störausgänge NOK und SVST der beiden Netzgeräte verknüpft und auf die Eingänge NOK und SVST der USN4 weitergegeben.

Auch wird hier über ein Relais ein potentialfreier und ein 12 V Kontakt zur Anschaltung eines Blockschlusses zur Verfügung gestellt.

